



INTRARE / IESIRE

NR. 124DATA 16.02.2021

BULETIN DE ANALIZE BACTERIOLOGICE APĂ

Nr. 91 BS / Data emiterii 28.01.2021

/ Solicitant : SOCIETATEA APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L. COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG, PH

Scopul prelevării : MONITORIZARE AUDIT

APĂ POTABILĂ - interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Legii 458/2002 modificată și completată prin Legea 311/2004 Ordonanța 22/2017

Data prelevării : 26.01.2021

 Cerere analiză / Proces verbal nr. 4027 / 26.01.2021

Locul prelevării : COM. FILIPEȘTII DE TARG

Responsabil prelevare : DR. KOPACZ SABINA, AS. IG. GRIGORE EMANUELA, P.L.F. CAMPINA, D.S.P. PLOIESTI

probe : Data /Ora : 26.01.2021 / 13:00

Conformitate la recepție : DA / NU

Data efectuării : 26.01 – 28.01.2021

Date referitoare la proba de analizat	Nr.Total Germeni la 22°C ufc /ml Citire la 72 ore		Nr.Total Germeni la 37°C ufc/ml Citire la 48 ore		Bacterii coliforme totale la 37°C ufc / 100 ml		Escherichia coli la 37°C ufc / 100 ml		Enterococi streptococci fecali ufc / 100 ml		Pseudomonas aeruginosa ufc / 100 ml		Clostridium Perfringens ufc / 100 ml	
	PS-LM-08		PS-LM-08		PS-LM-09		PS-LM-09		PS-LM-10		PS-LM-11		PS-LM-12	
	SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 7899-2:2002		SR EN ISO 16266 : 2008		SR EN ISO 14189:2017	
	Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare	
Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	
IESIRE STATIE APA FILIPEȘTII DE TARG	-	n.m.a.	-	n.m.a.	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0

Unități nu sunt supuse acreditării RENAR

n.m.a.=nici o modificare anormală

ufc=unități formatoare de colonii

ml=mililitru

nr=număr

ii* :

ator

Dr. MARIANA IRIMIA
Medic primar laborator
Cod: 084348

Rezultatele analizelor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova. Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova, Buletinul de Analiză nu poate fi reprodus decât integral.

Dr. BOLOCAN ADRIANA
medic specialist
MEDICINĂ DE LABORATOR
COD B 74067

Responsabil de analiză