

Direcția de Sănătate Publică Prahova
 Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică - Laborator Microbiologie
 Ploiești, str. Transilvaniei nr. 2 ; Tel : 0244 543 433 ; Fax : 0244 546 226 ; e-mail : bacteriologie@dspph.ro



BULETIN DE ANALIZE BACTERIOLOGICE APĂ
Nr. 312 BS Data emiterii : 17.03.2023

S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.

Beneficiar / Solicitant : SC APA FILIPEȘTII DE TARG

Scopul prelevării : MONITORIZARE AUDIT

Tip apă: APĂ POTABILĂ - interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanței nr. 7/ 2023

INTRARE / IESIRE
NR. 448
DATA 29.05.2023

Prelevare: **Data prelevării :** 15.03.2023 Cerere analiză / Proces verbal nr. 4125/ 15.03.2023

Locul prelevării: FILIPEȘTII DE TARG

Responsabil prelevare : AS IG GRIGORE EMENUELA/ PF CAMPINA/ DSP PRAHOVA

Recepție probe: **Data/Ora :** 15.03.2023 / 13.30

Conformitate la recepție : DA / NU

Data efectuării : 15.03.-17.03.2023

Nr. registru recepție	Date referitoare la proba de analizat	Nr.Total Germeni la 22°C ufc /ml Citire la 72 ore		Nr.Total Germeni la 37°C ufc/ml Citire la 48 ore		Bacterii coliforme totale la 37°C ufc / 100 ml		Escherichia coli la 37 °C ufc / 100 ml		Enterococi streptococi fecali ufc / 100 ml		Pseudomonas aeruginosa ufc / 100 ml		Clostridium Perfringens ufc / 100 ml	
		PS-LM-11	PS-LM-11	PS-LM-11	PS-LM-11	PS-LM-11	PS-LM-11	PS-LM-11	PS-LM-11	PS-LM-11	PS-LM-11	PS-LM-11	PS-LM-11	PS-LM-11	PS-LM-11
Ora prelevării		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 7899-2:2002		SR EN ISO 16266 : 2008		SR EN ISO 14189:2017	
		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare	
		Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă
564	APA IESIRE STATIE FILIPEȘTII DE TARG	-	n.m.a.	-	n.m.a.	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0
11.45															

*Aceste activități nu sunt supuse acreditării RENAR

n.m.a.=nici o modificare anormală

ufc=unități formatoare de colonii

ml=mililitru

nr=număr

Observații *

Șef laborator:

Dr. N. R. Z. ANIMIA
medic primar laborator
cod B 74067

Responsabil de analiză:

Dr. ABRĂȘU ADRIANA
medic primar
MEDICINĂ DE LABORATOR
COD B 74067

Rezultatele analizelor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova. Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova Buletinul de Analiză nu poate fi reprodus decât integral.

RAPORT

Proba de apă potabilă – prelevată de : **D.S.P. Prahova – As. pr. ig. Grigore Emanuela**
As. pr. ig. Tudor Sorina

cu proces verbal nr. **4125**
pe data de : **15.03.2023**

Locul recoltării : **S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG**

Nr.probă	Locul recoltării	Clor rezidual - liber / total (mg/l) rezultate obținute cf.proces verbal recoltare	Valoare admisă (mg/l)
471	ieșire stație apă Filipeștii de Târg	0,45 / 0,52	0,5

Interpretarea rezultatelor se efectueaza pe baza Ordonanței 7 / 2023