

Direcția de Sănătate Publică Prahova
Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică - Laborator Microbiologie
Ploiești, str. Transilvaniei nr. 2 ; Tel : 0244 543 433 ; Fax : 0244 546 226 ; e-mail : bacteriologie@dspph.ro



acreditat pentru
ÎNCERCARE
 SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
 LI 1099

BULETIN DE ANALIZE BACTERIOLOGICE APĂ
 Nr. 941 BS Data emiterii : 21. 09.2023

S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.

Beneficiar / Solicitant : SC APA FILIPEȘTII DE TARG SRL

Scopul prelevării : MONITORIZARE AUDIT

Tip apă: APĂ POTABILĂ - interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanței nr. 7/ 2023

Prelevare: **Data prelevării :** 18.09.2023 Cerere analiză / Proces verbal nr. 4394 /18.09.2023

Locul prelevării: FILIPEȘTII DE TARG

Responsabil prelevare : AS IG GRIGORE EMANUELA, DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA PRAHOVA

INTRARE / IESIRE

NR. 1095

DATA 22.11.2023

Recepție probe: **Data/Ora :** 18. 09.2023 / 13.00

Conformitate la recepție : DA / NU

Data efectuării : 18.09.-21.09.2023

Nr. registru recepție	Date referitoare la proba de analizat	Nr.Total Germeni la 22°C ufc /ml Citire la 72 ore		Nr.Total Germeni la 37°C ufc/ml Citire la 48 ore		Bacterii coliforme totale la 37°C ufc / 100 ml		Escherichia coli la 37 °C ufc / 100 ml		Enterococi streptococci fecali ufc / 100 ml		Pseudomonas aeruginosa ufc / 100 ml		Clostridium Perfringens ufc / 100 ml	
		PS-LM-11		PS-LM-11		PS-LM-11		PS-LM-11		PS-LM-11		PS-LM-11		PS-LM-11	
Ora prelevării		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 7899-2:2002		SR EN ISO 16266 : 2008		SR EN ISO 14189:2017	
		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare	
		Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă
1797	APA IESIRE STATIE FILIPEȘTII DE TARG	-	f.m.a.	-	f.m.a.	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0
10.10															
1798	APA REȚEA FILIPEȘTII DE TARG/SCOALA GIMNAZIALA FILIPEȘTII DE TARG-GRUP SANITAR	0	f.m.a.	0	f.m.a.	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0
10.30															

*Aceste activități nu sunt supuse acreditării RENAR

f.m.a.= fara modificari anormale

ufc=unități formatoare de colonii

ml=millilitru

nr=număr

Observații *

Șef laborator:

Dr. MARIANA BUCUR
 Medic primar laborator
 Cod: 084348

Responsabil de analiză:

Dr. ABRĂȘU ADRIAN
 medic primar
 MEDICINĂ DE LABORATOR
 COD B 74067

Rezultatele analizelor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova. Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova Buletinul de Analiză nu poate fi reprodus decât integral.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA
Str. Tache Ionescu nr.13; Tel : 0244 522201 ; Fax : 0244 523471 ;
e-mail : secretariat @ dspph.ro

RAPORT

Proba de apă potabilă – prelevată de : **D.S.P. Prahova – As. pr. ig. Grigore Emanuela**

cu proces verbal nr. **4394**

pe data de : **18.09.2023**

Locul recoltării : **S.C. APA Filipeștii de Târg**

Nr.probă	Locul recoltării	Clor rezidual - liber / total (mg/l) rezultate obținute cf.proces verbal recoltare	Valoare admisă (mg/l)
1507	leșire stație apă Filipeștii de Târg	0,39 / 0,46	0,5
1508	Rețea Filipeștii de Târg Școala Gimnazială Robinet grup sanitar	0,24 / 0,30	0,5

Interpretarea rezultatelor se efectueaza pe baza Ordonanței 7 / 2023

Direcția de Sănătate Publică Prahova
Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică - Laborator Microbiologie
Ploiești, str. Transilvaniei nr. 2 ; Tel : 0244 543 433 ; Fax : 0244 546 226 ; e-mail : bacteriologie@dspph.ro



BULETIN DE ANALIZE BACTERIOLOGICE APĂ
 Nr. 787 BS Data emiterii : 10.08.2023

S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.

Beneficiar / Solicitant : SC APA FILIPEȘTII DE TARG SRL

Scopul prelevării : MONITORIZARE AUDIT

Tip apă: APĂ POTABILĂ - interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanței nr. 7/ 2023

INTRARE / IESIRE

Prelevare: Data prelevării : 07.08.2023 Cerere analiză / Proces verbal nr.

4332/07.08.2023 Locul prelevării: FILIPEȘTII DE TARG

NR. 1094

DATA 08.11.2023

Responsabil prelevare : AS IG GRIGORE EMANUELA, AS IG TUDOR SORINA, DSP PRAHOVA

Recepție probe: Data/Ora : 07.08.2023 / 12.45

Conformitate la recepție : DA / NU

Data efectuării : 07.08.-10.08.2023

Nr. registru recepție	Date referitoare la proba de analizat	Nr.Total Germeni la 22°C ufc/ml Citire la 72 ore		Nr.Total Germeni la 37°C ufc/ml Citire la 48 ore		Bacterii coliforme totale la 37°C ufc / 100 ml		Escherichia coli la 37 °C ufc / 100 ml		Enterococi streptococi fecali ufc / 100 ml		Pseudomonas aeruginosa ufc / 100 ml		Clostridium Perfringens ufc / 100 ml	
		PS-LM-11	PS-LM-11	PS-LM-11	PS-LM-11	PS-LM-11	PS-LM-11	PS-LM-11	PS-LM-11	PS-LM-11	PS-LM-11	PS-LM-11	PS-LM-11	PS-LM-11	PS-LM-11
Ora prelevării		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 7899-2:2002		SR EN ISO 16266 : 2008		SR EN ISO 14189:2017	
		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare	
		Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă
1500	IESIRE STATIE APA FILIPEȘTII DE TARG	0	f.m.a.	0	f.m.a.	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0
11.00															
1501	APA REȚEA FILIPEȘTII DE TARG/POMPA CURTE SEDIU APA	0	f.m.a.	0	f.m.a.	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0
11.20															

Observații *

Șef laborator:

Dr. MANEA ANDRINA
 Medic primar laborator
 Cod: 084343

Responsabil de analiză:

Dr. ABRĂȘU ADRIANA
 medic primar
 MEDICINĂ DE LABORATOR
 COD B 74087

Rezultatele analizelor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova. Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova Buletinul de Analiză nu poate fi reprodus decât integral.