



BULETIN DE ANALIZE BACTERIOLOGICE APĂ

Nr. 469 BS / Data emiterii 09.06.2022

S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.

INTRARE / IESIRE

NR. 664
 DATA 23.08.2022

Solicitant : S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L. PH

Scopul prelevării : MONITORIZARE AUDIT

APĂ POTABILĂ - interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Legii 458/2002 cu modificările ulterioare și a Ordonanței 22/2017

Data prelevării : 07.06.2022

Cerere analiză / Proces verbal nr. 4311/07.06.2022

Locul prelevării : FILIPEȘTII DE TÂRG

Responsabil prelevare : AS. IG. GRIGORE EMANUELA, P.L.F. CAMPINA, D.S.P. PH

Probe : Data / Ora : 07.06.2022/13.10

Conformitate la recepție : DA / NU

Data efectuării : 07.06-09.06.2022

Date referitoare la proba de analizat	Nr.Total Germeni la 22°C ufc /ml Citire la 72 ore		Nr.Total Germeni la 37°C ufc/ml Citire la 48 ore		Bacterii coliforme totale la 37°C ufc / 100 ml		Escherichia coli la 37°C ufc / 100 ml		Enterococi streptococci fecali ufc / 100 ml		Pseudomonas aeruginosa ufc / 100 ml		Clostridium Perfringens ufc / 100 ml	
	PS-LM-08		PS-LM-08		PS-LM-09		PS-LM-09		PS-LM-10		PS-LM-11		PS-LM-12	
	SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 7899-2:2002		SR EN ISO 16266 : 2008		SR EN ISO 14189:2017	
	Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare	
Obținută / Admisă		Obținută / Admisă		Obținută / Admisă		Obținută / Admisă		Obținută / Admisă		Obținută / Admisă		Obținută / Admisă		
APA IESIRE STATIE FILIPEȘTII DE TÂRG	-	n.m.a.	-	n.m.a.	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0

Obținută nu sunt supuse acreditării RENAR

n.m.a.=nici o modificare anormală

ufc=unități formatoare de colonii

ml=millilitru

nr=număr

Observații* :

Dr. MARIANA IRIMIA
 Medic primar laborator
 Cod: 084348

Responsabil de analiză

Dr. ABRAȘU ADRIANA
 medic specialist
 MEDICINĂ DE LABORATOR
 COD B 74067

Rezultatele analizelor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova. Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova, Buletinul de Analiză nu poate fi reprodus decât integral.

DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ PRAHOVA
Str. Tache Ionescu nr.13; Tel : 0244 522201 ; Fax : 0244 523471 ;
e-mail : secretariat @ dspph.ro

RAPORT

Proba de apă potabilă – prelevată de : **D.S.P. Prahova – As. pr. ig. Grigore Emanuela**
cu proces verbal nr. **4311**
pe data de : **06.06.2022**

Locul recoltării : **S.C. APA FILIPEȘTII DE TARG S.R.L.**

Nr.probă	Locul recoltării	Cior rezidual - liber / total (mg/l) rezultate obținute cf.proces verbal recoltare	Valoare admisă (mg/l)
831	leșire stație apă Filipeștii de Targ	0,12 / 0,20	0,5

Interpretarea rezultatelor se efectueaza pe baza Legii 458 / 2002 modificată. completată prin Legea 311 / 2004 și Ordonanța 22 / 2017