



BULETIN DE ANALIZE BACTERIOLOGICE APĂ

Nr. 830 BS / Data emiterii 30.07.2021

Beneficiar / Solicitant : S.C. APA FILIPEȘTII DE TARG, PH

Scopul prelevării : MONITORIZARE AUDIT

Tip apă APĂ POTABILĂ - interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Legii 458/2002 cu modificările ulterioare și a Ordonanței 22/2017

Prelevare : Data prelevării : 28.07.2021 Cerere analiză / Proces verbal nr. 4474/28.07.2021
 Responsabil prelevare : AS. IG. GRIGORE EMANUELA, P.L.F. CAMPINA, D.S.P. PH

Locul prelevării : COM. FILIPEȘTII DE TARG

Recepție probe : Data /Ora : 28.07.2021/ 14:00

Conformitate la recepție : DA / NU

Data efectuării : 28.07 - 30.07.2021

Nr. registru recepție	Date referitoare la proba de analizat	Nr.Total Germeni la 22°C ufc /ml Citire la 72 ore		Nr.Total Germeni la 37°C ufc/ml Citire la 48 ore		Bacterii coliforme totale la 37°C ufc / 100 ml		Escherichia coli la 37°C ufc / 100 ml		Enterococi streptococci fecali ufc / 100 ml		Pseudomonas aeruginosa ufc / 100 ml		Clostridium Perfringens ufc / 100 ml
		PS-LM-08		PS-LM-08		PS-LM-09		PS-LM-09		PS-LM-10		PS-LM-11		PS-LM-12
		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 6222:2004		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1:2017		SR EN ISO 7899-2:2002		SR EN ISO 16266 : 2008		SR EN ISO 16266 : 2008
		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare		Valoare
Ora prelevării		Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută	Admisă	Obținută
1637	IESIRE STATIE APA FILIPEȘTII DE TARG	-	n.m.a.	-	n.m.a.	-	0	0	0	0	0	-	0	-
11:55														

*Aceste activități nu sunt supuse acreditării RENAR

n.m.a.=nici o modificare anormală

ufc=unități formatoare de colonii

ml=millilitru

Observații* :

Șef laborator

Dr. MARIANA IRIMIA
 Medic primar laborator
 Cod: 084348

Responsabil de :

Rezultatele analizelor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova. Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova, Buletinul de Analiză nu poate fi reprodus decât integral.

Fara aprobarea scrisa a DSP Prahova, Raportul de incercare nu poate fi reprodus decat integral

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA
Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică
Laborator Chimie Toxicologie Ploiești,
str.Transilvaniei nr.2; Tel : 0244 543 433 ; Fax : 0244 546226 ;
e-mail : chimie sanitara @ dspph.ro

RAPORT DE ÎNCERCARE

Proba de apă potabilă – prelevată de : D.S.P. Prahova – As. pr. ig. Grigore Emanuela

cu proces verbal nr. 4474

pe data de: 28.07.2021

Locul recoltării : SC APĂ FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.

Nr.probă	Locul recoltării	Clor rezidual - liber / total (mg/l) rezultate obținute cf.proces verbal recoltare	Valoare admisă (mg/l)
1379	Ieșire Stație Apă Filipeștii de Târg	0,45 / 0,55	0,5

Interpretarea rezultatelor se efectueaza pe baza Legii 458 / 2002 modificată, completată prin Legea 311 / 2004 și Ordonanța 22 / 2017