



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU-IALOMIȚA



Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova

A.N. "APELE ROMÂNE"
A.B.A. BUZĂU - IALOMIȚA
S.G.A. PRAHOVA
Înreg. Nr. G.R.R.A. /1178
Din:12.03.2025

Către,
APA FILIPEȘTII DE TARG SRL

Vă înaintăm alăturat un exemplar din autorizația de gospodărire a apelor nr. **3R**
din **12.03.2025** pentru ALIMENTAREA CU APA IN COMUNA FILIPEȘTII DE TARG,
valabilă până la 15.03.2028.

Reautorizarea se va iniția prin transmiterea cererii de autorizare la S.G.A. Prahova, cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a prezentei autorizații.

Cu respect,

(p) DIRECTOR S.G.A.,
Ing. Gheorghe CIUREA





MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APA BUZĂU-IALOMITA



EMITENT

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BUZAU - IALOMITA
SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR PRAHOVA
Str. Gh.Gr.Cantacuzino nr 308 c.p. 100466, Ploiesti
Email: contact@sgaph.daib.rowater.ro
Tel: +40 244 514 266, +40 244 516 061
Fax: +40 244 512 030
Cod Fiscal: 18286399
Cod IBAN: RO63TREZ521501701X013569

TITULAR AUTORIZATIE

APA FILIPESTII DE TARG SRL
Adresa: Comuna Filipestii de Targ, sat Filipestii de Targ,
str.Republicii nr.215, judetul Prahova
Telefon / Fax : 0721705751
Cod fiscal: 42026545
Nr. Reg. Com.: J29/3464/2019
Cod IBAN: RO 08BRDEOOSV81625193000
Punct de lucru: Comuna Filipestii de Targ, sat Filipestii de
Targ, str.Republicii nr.215, judetul Prahova

F-AA-4

AUTORIZATIE DE GOSPODARIRE A APELOR

nr. 32 din 12.03.2025

Privind Alimentarea cu apă în comuna Filipeștii de Târg

valabilă până la 15.03.2028

Indicatori cadastrali de identificare:

Cod obiect cadastral	Judet	Nr. de stocare în evidenta cadastrala	Nr.de ordine al captarii/evacuarii la folosinta
FA	PH	4411	1-8
RA	PH	-	-

Aviz de gospodarie a apelor nr.156 din 17.09.1993 emis de "Apele Române" RA Filiala Ploiesti.
Aviz de gospodarie a apelor nr.1619 din 25.10.2010 modificat si completat cu avizul nr.1673
din 18.04.2011 emise de SGA Prahova.

Avize de gospodarie a apelor nr.2692 si nr. 2693 din 27.11.2020 emise de SGA Prahova.

Cod bazin hidrografic : XI-1.016.05.00.00

Cod corp de apa: RO AG_12 - corespunzator sursei subterane

Cod CAEN: 3600 - Gospodaria resurselor de apa, tratarea, captarea si distributia apei

Amplasament: râul Iazul Morilor Prahova, Hm alimentare 75-120 , mal drept.

Ca urmare a cererii înregistrata la SGA Prahova cu nr. 1178 din 03.02.2025 si a constatarilor
facute la verificarea pe teren, cuprinse în procesul verbal nr.254 din 06.03.2025 asupra respectarii
prevederilor de functionare din punct de vedere al gospodarii apelor,

În temeiul Legii Apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului
nr.3147/2023 al MAP privind aprobarea "Procedurii de emitere a autorizatiei de gospodarie a apelor",
se atribuie titularului de autorizatie dreptul sa foloseasca surse pentru alimentarea cu apa si receptori
pentru evacuarea apelor, dupa cum urmează:

Adresa de corespondență

str Gh.Gr.Cantacuzino nr 308, c.p. 100466, Ploiesti, jud. Prahova
Tel: +40 244 514 266 | +40 244 516 061 | +40 742 231 550
Fax: +40 244 512 030
Email: contact@sgaph.daib.rowater.ro

Cod fiscal: 42026545
Cod IBAN: RO63 TREZ 5215 0170 1X01 3569



1. Alimentarea cu apa în vederea potabilizării:

1.1. Surse : subteran, 7 foraje amplasate in satul Filipestii de Targ.

1.2. Volume si debite de apa autorizate:

- zilnic maxim	1990 mc	23,0 l/s	- anual	726 mii mc
- zilnic mediu	1530 mc	17,7 l/s	- anual	558 mii mc
- zilnic minim	1474 mc	17,0 l/s	- anual	538 mii mc

Functionarea este: - permanenta (365 zile/an si 24 ore/zi)

1.3. Instalatii de captare:

Caracteristici foraj						Caracteristici electropompa			
Nr. foraj	Coordonate stereo 70		H (m)	NHS (m)	NHD (m)	Debit (l/s)	Tip	Q (l/s)	P (kw)
	X	Y							
F2	386906	562279	110	-	-	6,0	Italiana	3,3	4
F7	386801	562245	121	18	36	3,2	Grundfos SP 14A-13	2,2-3,8	4
F8	387427	562454	123	19	42	3,4	Grundfos SP 14A-13	2,2-3,8	4
F9	387336	562377	120	21	36	3,6	Grundfos SP 14A-13	2,2-3,8	4
F10	386983	561779	100	18	38	2,5	Grundfos SP 14A-13	2,2-3,8	4
F11	386884	561798	150	59	78	2,6	Grundfos	2,2	4
F12	387037	562338	150	48	59	2,1	Grundfos	2	4

1.4. Instalatii de tratare :

- instalatie clorinare automatizata ce cuprinde: pompa dozatoare, contor Dn 150 mm cu impulsuri, rezervor hipocorit de sodiu.

1.5. Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei :

- aductiuni foraje - rezervoare de înmagazinare:

Nr. crt.	Foraj	Caracteristici aductiune		
		Diametru nominal Dn (mm)	Lungime L (m)	Material
1	F2	90	80	PEHD
2	F7	90	35	PEHD
3	F8	90	930	PEHD
4	F9	90	950	PEHD
5	F10	63	970	PEHD
6	F11	50	100	PEHD
7	F12	90	15	PEHD

Gospodaria de apa cuprinde 2 rezervoare de înmagazinare, instalatie de clorinare si statie de pompare, amplasate in aceeasi incinta cu F 7.



- 2 rezervoare cilindrice, supraterane, din panouri otel etanse izolate cu panouri polistiren, cu V=500 mc fiecare.

- statie de pompare echipata cu :

- 4 (3A+1R) electropompe Grundfos având: $Q=39,5$ mc/h, $P=5$ Kw, $H=31,5$ mCA, care asigura pomparea apei în rețeaua de distributie;

- 1 electropompa Grundfos având: $Q=43,8$ mc/h, $P=7,5$ Kw, $H=38,9$ mCA pentru incendiu;

- vas hidrofor cu $V=750$ l.

1.6. Rețeaua de distributie a apei potabile :

- rețea din PEID Dn 40-200 mm, $L=53,415$ km.

- rețea din otel Dn 50-100 mm , $L= 6$ Km

- rețea din PEHD Dn 90 mm, $L=3,3$ km.

Lungimea totala a rețelei de distibutie $L=62,71$ km.

Distributuia apei în rețea se face prin pompare în localitatile Filipestii de Târg, Marginenii de Jos si gravitacional în localitatea Bratanca.

2. Apa pentru stingerea incendiilor

2.1. Volum intangibil : $V_i=108$ mc în rezervoarele de înmagazinare.

2.2. Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu din surse: $1,25$ l/s .

Exista un numar de 15 hidranti racordati la rețeaua de distributie.

3. Volume de apa asigurate în surse pentru alimentarea cu apa potabila a folosintei :

Regim nominal $V_{zi} = 1990$ mc $V_{an} = 726$ mii mc

Regim minim $V_{zi} = 1530$ mc $V_{an} = 558$ mii mc

4. Modul de folosire a apei:

4.1. Necesarul total de apa

- maxim 1664 mc/zi

- mediu 1280 mc/zi

- minim 947 mc/zi

4.2. Cerinta totala de apa

- maxima 1990 mc/zi

- medie 1530 mc/zi

- minima 1474 mc/zi

4.3. Gradul de recirculare interna a apei..%

5. Evacuarea apelor uzate : nu exista sistem centralizat pentru evacuarea apelor uzate

Comuna Filipestii de Targ a solicitat și obținut avizul de gospodărire a apelor nr.3040/03.03.2023 emis de S.G.A. Prahova privind „ Realizare sistem de canalizare și stație de epurare In comuna Filipestii de Targ județul Prahova”.

6. Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa:

- 2 apometre Danfos Dn 150 mm serii KF-21560738 si T60040-23, cu verificare metrologica, montate in statia de pompare pe cele 2 conducte de distributie in rețea: Filipestii de Târg si Marginenii de Jos, respectiv Bratanca.

7. Alte elemente caracteristice in legatura cu folosinta de apa (traversari de cursuri de apa, etc) -



Titularul autorizatiei este obligat

- Sa exploateze constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, epurare si evacuare a apelor uzate, precum si dispozitivele de masurare a debitelor si volumelor de apa in conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare care face parte integranta din documentatia pentru fundamentarea autorizatiei;

- Sa solicite anual necesarul de apa bruta în limitele autorizate si sa încheie *abonamentul* de utilizare/exploatare a resurselor de apa în vederea asigurarii functionarii folosintei;

- Să platească contribuțiile specifice de gospodărire a apelor, la termenul stabilit prin abonamentul de utilizare/exploatare a resursei de apă și celelalte tarife stabilite conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare

-Sa intretina constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, epurare si evacuare a apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimizarii pierderilor de apa;

- Sa determine prin masuratori datele tehnice privind serviciile de gospodarie a apelor efectuate (captarea, aductiunea, tratarea), sa organizeze si sa intretina evidenta acestora si sa transmita datele respective autoritatilor de gospodarie a apelor conform prevederilor legale;

- Calitatea apei potabile se stabileste de catre organele descentralizate ale Ministerului Sanatatii pe baza analizelor de laborator specifice. Daca este necesar, acestea vor impune realizarea lucrarilor si masurilor de tratare a apei brute pentru a fi potabila. Titularul autorizatiei de gospodarie a apelor este obligat sa determine calitatea apei brute si sa ia toate masurile necesare pentru potabilizare. In caz contrar, titularului de autorizatie Apa Filipestii de Targ SRL ii revine intreaga responsabilitate asupra consecintelor.

- Sa solicite emiterea autorizatiei modificatoare, in caz de modificare a parametrilor de capat autorizati, modificari in sistemul de alimentare cu apa sau evacuare a apelor uzate conform Ordinului MAP nr.3147/2023, art.28 si 33.

- Aparatele de masura a volumelor de apa utilizate vor fi verificate metrologic, montate si sigilate, iar buletinele de verificare metrologica vor fi prezentate personalului cu atributii de control de gospodarie a apelor.

- În situația nefuncționării sau inexistenței aparatelor de măsură a debitelor și volumelor de apă capate/evacuate, se vor aplica prevederile art.III, alin.(3), din Legea nr.122/2020 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996, respectiv utilizatorul va plăti contravaloarea aferentă debitului maxim captat/evacuat autorizat.

Alte obligatii:

Detinatorul/operatorul lucrarilor de apa-canal trebuie sa realizeze in cel mai scurt timp lucrarile si masurile necesare pentru colectarea si epurarea apelor uzate din comuna in vederea conformarii la prevederile Directivei 91/271/CE privind epurarea apelor urbane si Directivei privind depozitarea deseurilor.

Administratia Bazinala de Apa Buzau - Ialomita si SGA Prahova nu sunt raspunzatoare in situatia declansarii procedurii de infringement din cauza nerespectarii termenelor de conformare.

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, detinatorul si operatorul lucrarilor de alimentare cu apa au obligatia sa asigure colectarea si epurarea corespunzatoare a apelor uzate la termenele prevazute de HG 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare: art. 16, alin. (1) pentru protectia resurselor de apa, se interzic:

a) punerea in functiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea in functiune de noi ansambluri de locuinte, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de productie modificate, care maresc gradul de incarcare a apelor uzate, fara punerea concomitenta



in functiune a retelelor de canalizare si a instalatiilor de epurare ori fara realizarea altor lucrari si masuri care sa asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse prin autorizatia de gospodarire a apelor;

b) realizarea de lucrari noi pentru alimentare cu apa potabila sau industriala ori de extindere a celor existente, fara realizarea sau extinderea corespunzatoare si concomitenta a retelelor de canalizare si a instalatiilor de epurare necesare;

- Sistemele individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate vor respecta prevederile H.G. nr. 714/2022 art. 7 alin. (1), alin. (2) si alin. (3).

- Autoritatile publice locale au obligatia infiintarii si intretinerii unui registru de evidenta a sistemelor individuale adecvate din unitatea administratiei teritoriale conform H.G. 714/2022, art. 10 alin. (1) - (5).

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii atrage raspunderea administrativa dupa caz, precum si raspunderea civila sau penala conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentatia tehnica inaintata, vizate spre neschimbare, de catre autoritatea de gospodarire a apelor, fac parte integranta din prezenta autorizatie

Raspunderea pentru corectitudinea si exactitatea datelor prezentate ii revine solicitantului/titularului autorizatiei de gospodarire a apelor.

Reînnoirea autorizației de gospodărire a apelor se solicită cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, în conformitate cu art. 30 din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.3147/2023.

(p) Director,
ing. Gheorghe CIUREAC

Șef Serviciu GREA
ing. Aurelian DUȚĂ

