

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dambovitei 57-73, Sect 6, C.P. 060652
tel: +4.021.410.03.77 - centrala; 021-410.67.16 - secretariat
fax: 04.021.410.05.75 / 412.00.42
email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro
ONRC J40/6851/1999; C.L.F. RO 3268360
Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filiala Sect. 5

TIMISOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431
tel: +04.0256.22.03.69
fax: +04.0356.00.82.20
email: ecoind.tm@gmail.com
ONRC J35/96/2003

RM. VALCEA: Str. Stirbei
Voda nr 182, C.P. 240588
tel/fax: +04.0250.73.75.43
email: valcea@incdecoind.ro
ONRC J38/1036/2003

Pagina 1/1
Exemplar:

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 87/1-BIOL din 20.02.2025

Denumire si adresa client: S.C. APA FILIPEȘTII DE TARG S.R.L.
Str. Republicii nr. 215, Sat Filipeștii De Targ, Comuna Filipeștii De Targ,
Judetul Prahova, 107250

Comanda Dvs. nr. 84 din 28.01.2025, inregistrata la INCD-ECOIND cu nr. 1071/28.01.2025

Data primirii probelor: 10.02.2025 **Perioada executarii incercarilor:** 10.02.2025 – 20.02.2025

Date de identificare a probelor: 239-BIOL- apa potabila - FORAJ 2 – locul prelevării: Localitatea Filipeștii De Targ, Judetul Prahova

Incercari executate: *Legionella spp.*, *Clostridium perfringens*.

Modul de prelevare si conservare a probelor: Proba a fost prelevata de specialistii INCD-ECOIND Bucuresti in recipient steril, in data de 10.02.2025, conform *Raportului de prelevare-conservare nr.27-BIOL/10.02.2025* si receptionata la sediul institutului in aceeasi zi, in vederea efectuării incercarilor bacteriologice, respectandu-se indicatiile normativelor privind prelevarea, conservarea si transportul probelor

Nr crt	Incercare executata	U.M.	Simbol proba / Valori determinate	Valori admise de Ordonanta nr. 7/2023 [**]	Metoda de incercare
			239-BIOL		
1.	<i>Legionella spp.</i> [*]	UFC/L	0	<1000	SR EN ISO 11731:2017
2.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Numar/100mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedura Operationala de Lucru - POL 16N

[**] Ordonanta nr. 7/18.01.2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicata in M.O., Partea I, nr. 63/25.01.2023

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la probele supuse incercării.
Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INCD-ECOIND.

Observatii:

- Incercarile marcate cu [*] NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Executant: Departamentul Control Poluare - Laboratorul Bioteste-Analize Biologice

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luoana Florentina Pascu

SEF LABORATOR,
Dr. Biol. Alina Roxana Banciu

Raport de Incercare emis in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.
Acest Raport va fi insotit de Raportul de Incercare nr. 331/1-AINS/2025, emis de Laboratorul Control Poluare Apa,

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dâmboviței 57-73, Sect 6, C.P. 060652
 tel: +4.021.410.03.77 - centrala; 021-410.67.16 - secretariat
 fax: 04.021.410.05.75 / 412.00.42
 email: ecoind@indecoid.ro; web: www.indecoid.ro
 ONRC J40/6851/1999; C.L.F. RO 3268360
 Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filiala Sect. 5

TIMISOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431
 tel: +04.0256.22.03.69
 fax: +04.0356.00.82.20
 email: ecoind.tm@gmail.com
 ONRC J35/96/2003

RM. VALCEA: Str. Sârbei
 Voda nr 182, C.P. 240588
 tel/fax: +04.0250.73.75.43
 email: valcea@indecoid.ro
 ONRC J38/1036/2003

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 87/6-BIOL din 20.02.2025

Denumire si adresa client: S.C. APA FILIPEȘTII DE TARG S.R.L.
 Str. Republicii nr. 215, Sat Filipeștii De Targ, Comuna Filipeștii De Targ,
 Judetul Prahova, 107250

Comanda Dvs. nr. 84 din 28.01.2025, inregistrata la INCD-ECOIND cu nr. 1071/28.01.2025

Data primirii probelor: 10.02.2025 **Perioada executarii incercarilor:** 10.02.2025 – 20.02.2025

Date de identificare a probelor: 244-BIOL- apa potabila – FORAJ 7 – locul prelevării: Localitatea Filipeștii De Targ, Judetul Prahova

Incercari executate: *Legionella spp.*, *Clostridium perfringens*.

Modul de prelevare si conservare a probelor: Proba a fost prelevata de specialistii INCD-ECOIND Bucuresti in recipient steril, in data de 10.02.2025, conform *Raportului de prelevare-conservare nr.27-BIOL/10.02.2025* si receptionata la sediul institutului in aceeași zi, in vederea efectuării incercarilor bacteriologice, respectandu-se indicatiile normativelor privind prelevarea, conservarea si transportul probelor

Nr crt	Incercare executata	U.M.	Simbol proba / Valori determinate	Valori admise de Ordonanta nr. 7/2023	Metoda de incercare
			244-BIOL	[**]	
1.	<i>Legionella spp.</i> [*]	UFC/L	0	<1000	SR EN ISO 11731:2017
2.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Numar/100mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedura Operationala de Lucru - POL 16N

[**] Ordonanta nr. 7/18.01.2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicata in M.O., Partea I, nr. 63/25.01.2023

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la probele supuse incercării.
 Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INCD-ECOIND.

Observatii:

- Incercarile marcate cu [*] NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Executant: Departamentul Control Poluare - Laboratorul Bioteste-Analize Biologice

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luoana Florentina Pascu

SEF LABORATOR,
Dr. Biol. Alina Roxana Banciu

Raport de Incercare intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.
 Acest Raport va fi insotit de Raportul de Incercare nr. 331/6-AINS/2025, emis de Laboratorul Control Poluare Apa.

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dambovitei 57-73, Sect 6, C.P. 060652
tel: +4.021.410.03.77 - centrala; 021-410.67.16 - secretariat
fax: 04.021.410.05.75 / 412.00.42
email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro
ONRC J40/6851/1999; C.I.F. RO 3268360
Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filiala Sect. 5

TIMISOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431
tel: +04.0256.22.03.69
fax: +04.0356.00.82.20
email: ecoind.tm@gmail.com
ONRC J35/96/2003

RM. VALCEA: Str. Stirbei
Voda nr 182, C.P. 240588
tel/fax: +04.0250.73.75.43
email: valcea@incdecoind.ro
ONRC J38/1036/2003

Pagina 1/1
Exemplar: /

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 87/7-BIOL din 20.02.2025

Denumire si adresa client: S.C. APA FILIPEȘTII DE TARG S.R.L.
Str. Republicii nr. 215, Sat Filipeștii De Targ, Comuna Filipeștii De Targ,
Judetul Prahova, 107250

Comanda Dvs. nr. 84 din 28.01.2025, inregistrata la INC-D-ECOIND cu nr. 1071/28.01.2025

Data primirii probelor: 10.02.2025 **Perioada executarii incercarilor: 10.02.2025 – 20.02.2025**

Date de identificare a probelor: 245-BIOL- apa potabila – FORAJ 8 – locul prelevării: Localitatea Filipeștii De Targ, Judetul Prahova

Incercari executate: Legionella spp., Clostridium perfringens.

Modul de prelevare si conservare a probelor: Proba a fost prelevata de specialistii INC-D-ECOIND Bucuresti in recipient steril, in data de 10.02.2025, conform *Raportului de prelevare-conservare nr.27-BIOL/10.02.2025* si receptionata la sediul institutului in aceeași zi, in vederea efectuării incercarilor bacteriologice, respectandu-se indicatiile normativelor privind prelevarea, conservarea si transportul probelor

Nr crt	Incercare executata	U.M.	Simbol proba / Valori determinate	Valori admise de Ordonanta nr. 7/2023 [**]	Metoda de incercare
			245-BIOL		
1.	<i>Legionella spp.</i> [*]	UFC/L	0	<1000	SR EN ISO 11731:2017
2.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Numar/100mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedura Operationala de Lucru - POL 16N

[**] Ordonanta nr. 7/18.01.2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicata in M.O., Partea I, nr. 63/25.01.2023

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la probele supuse incercării.
Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INC-D-ECOIND.

Observatii:

- Incercarile marcate cu [*] NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Executant: Departamentul Control Poluare - Laboratorul Bioteste-Analize Biologice

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luoana Florentina Pascu

SEF LABORATOR,
Dr. Biol. Alina Roxana Banciu

Raport de Incercare (incompletat) 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

BUCURESTI: Drumul Podu Dambovitei 57-73, Sect 6, C.P. 060652
tel: +4.021.410.03.77 - centrala; 021-410.67.16 - secretariat
fax: 04.021.410.05.75 / 412.00.42
email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro
ONRC J40/6851/1999; C.L.F. RO 3268360
Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filiala Sect. 5

TIMISOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431
tel: +04.0256.22.03.69
fax: +04.0356.00.82.20
email: ecoind.tm@gmail.com
ONRC J35/96/2003

RM VALCEA: Str. Stirbei
Voda nr 182, C.P. 240588
tel/fax: +04.0250.73.75.43
email: valcea@incdecoind.ro
ONRC J38/1036/2003

Pagina 1/1
Exemplar:

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 87/3-BIOL din 20.02.2025

Denumire si adresa client: S.C. APA FILIPESTII DE TARG S.R.L.
Str. Republicii nr. 215, Sat Filipestii De Targ, Comuna Filipestii De Targ,
Judetul Prahova, 107250

Comanda Dvs. nr. 84 din 28.01.2025, inregistrata la INC-D-ECOIND cu nr. 1071/28.01.2025

Data primirii probelor: 10.02.2025 **Perioada executarii incercarilor:** 10.02.2025 – 20.02.2025

Date de identificare a probelor: 241-BIOL- apa potabila – FORAJ 9 – locul prelevării: Localitatea Filipestii De Targ, Judetul Prahova

Incercari executate: *Legionella spp.*, *Clostridium perfringens*.

Modul de prelevare si conservare a probelor: Proba a fost prelevata de specialistii INC-D-ECOIND Bucuresti in recipient steril, in data de 10.02.2025, conform *Raportului de prelevare-conservare nr.27-BIOL/10.02.2025* si receptionata la sediul institutului in aceeasi zi, in vederea efectuării incercarilor bacteriologice, respectandu-se indicatiile normativelor privind prelevarea, conservarea si transportul probelor

Nr crt	Incercare executata	U.M.	Simbol proba / Valori determinate	Valori admise de Ordonanta nr. 7/2023 [**]	Metoda de incercare
			241-BIOL		
1.	<i>Legionella spp.</i> [*]	UFC/L	0	<1000	SR EN ISO 11731:2017
2.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Numar/100mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedura Operationala de Lucru - POL 16N

[**] Ordonanta nr. 7/18.01.2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicata in M.O., Partea I, nr. 63/25.01.2023

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la probele supuse incercării.
Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INC-D-ECOIND.

Observatii:

- Incercarile marcate cu [*] NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Executant: Departamentul Control Poluare - Laboratorul Bioteste-Analize Biologice

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luoana Florentina Pascu

SEF LABORATOR,
Dr. Biol. Alina Roxana Banciu

Raport de Incercare in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 87/4-BIOL din 20.02.2025

Denumire si adresa client: S.C. APA FILIPEȘTII DE TARG S.R.L.
Str. Republicii nr. 215, Sat Filipeștii De Targ, Comuna Filipeștii De Targ,
Judetul Prahova, 107250

Comanda Dvs. nr. 84 din 28.01.2025, inregistrata la INC-D-ECOIND cu nr. 1071/28.01.2025

Data primirii probelor: 10.02.2025 **Perioada executarii incercarilor:** 10.02.2025 – 20.02.2025

Date de identificare a probelor: 242-BIOL- apa potabila – FORAJ 10 – locul prelevării: Localitatea Filipeștii De Targ, Judetul Prahova

Incercari executate: *Legionella spp.*, *Clostridium perfringens*.

Modul de prelevare si conservare a probelor: Proba a fost prelevata de specialistii INC-D-ECOIND Bucuresti in recipient steril, in data de 10.02.2025, conform *Raportului de prelevare-conservare nr.27-BIOL/10.02.2025* si receptionata la sediul institutului in aceeasi zi, in vederea efectuării incercarilor bacteriologice, respectandu-se indicatiile normativelor privind prelevarea, conservarea si transportul probelor

Nr crt	Incercare executata	U.M.	Simbol proba / Valori determinate	Valori admise de Ordonanta nr. 7/2023	Metoda de incercare
			242-BIOL	[**]	
1.	<i>Legionella spp.</i> [*]	UFC/L	0	<1000	SR EN ISO 11731:2017
2.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Numar/100mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedura Operationala de Lucru - POL 16N

[**] Ordonanta nr. 7/18.01.2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicata in M.O., Partea I, nr. 63/25.01.2023

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la probele supuse incercării.
Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INC-D-ECOIND.

Observatii:

- Incercarile marcate cu [*] NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Executant: Departamentul Control Poluare - Laboratorul Bioteste-Analize Biologice

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luoana Florentina Pascu

SEF LABORATOR,
Dr. Biol. Alina Roxana Banciu

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dambovitei 57-73, Sect 6, C.P. 060652
tel: +4.021.410.03.77 - centrala; 021-410.67.16 - secretariat
fax: 04.021.410.05.75 / 412.00.42
email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro
ONRC J40/6851/1999; C.I.F. RO 3268360
Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filiala Sect. 5

TIMISOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431
tel: +04.0256.22.03.69
fax: +04.0356.00.82.20
email: ecoind.tm@gmail.com
ONRC J35/96/2003

RM. VALCEA: Str. Stirbei
Voda nr 182, C.P. 240588
tel/fax: +04.0250.73.75.43
email: valcea@incdecoind.ro
ONRC J38/1036/2003

Pagina 1/1
Exemplar:

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 87/5-BIOL din 20.02.2025

Denumire si adresa client: **S.C. APA FILIPEȘTII DE TARG S.R.L.**

Str. Republicii nr. 215, Sat Filipeștii De Targ, Comuna Filipeștii De Targ,
Judetul Prahova, 107250

Comanda Dvs. nr. 84 din 28.01.2025, inregistrata la INCD-ECOIND cu nr. 1071/28.01.2025

Data primirii probelor: 10.02.2025 Perioada executarii incercarilor: 10.02.2025 – 20.02.2025

Date de identificare a probelor: 243-BIOL- apa potabila – FORAJ 11 – locul prelevării: Localitatea
Filipeștii De Targ, Judetul Prahova

Incercari executate: *Legionella spp.*, *Clostridium perfringens*.

Modul de prelevare si conservare a probelor: Proba a fost prelevata de specialistii INCD-ECOIND
Bucuresti in recipient steril, in data de 10.02.2025, conform Raportului de prelevare-conservare
nr.27-BIOL/10.02.2025 si receptionata la sediul institutului in aceeasi zi, in vederea efectuării
incercarilor bacteriologice, respectandu-se indicatiile normativelor privind prelevarea, conservarea si
transportul probelor

Nr crt	Incercare executata	U.M.	Simbol proba / Valori determinate	Valori admise de Ordonanta nr. 7/2023	Metoda de incercare
			243-BIOL	[**]	
1.	<i>Legionella spp.</i> [*]	UFC/L	0	<1000	SR EN ISO 11731:2017
2.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Numar/100mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedura Operationala de Lucru - POL 16N

[**] Ordonanta nr. 7/18.01.2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicata in M.O., Partea I, nr. 63/25.01.2023

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la probele supuse incercării.
Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau
reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INCD-ECOIND.

Observatii:

- Incercarile marcate cu [*] NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Executant: Departamentul Control Poluare - Laboratorul Bioteste-Analize Biologice

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luoana Florentina Pascu

SEF LABORATOR,
Dr. Biol. Alina Roxana Banciu

Raport de Incercare emis in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dâmbovitei 57-73, Sect 6, C.P. 060652
tel: +4.021.410.03.77 - centrala; 021-410.67.16 - secretariat
fax: 04.021.410.05.75 / 412.00.42
email: ecoind@incedecoind.ro; web: www.incedecoind.ro
ONRC J40/6851/1999; C.I.F. RO 3268360
Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filiala Sect. 5

TIMISOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431
tel: +04.0256.22.03.69
fax: +04.0356.00.82.20
email: ecoind.tm@gmail.com
ONRC J35/96/2003

RM. VALCEA: Str. Stirbei
Voda nr 182, C.P. 240588
tel/fax: +04.0250.73.75.43
email: valcea@incedecoind.ro
ONRC J38/1036/2003

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 87/2-BIOL din 20.02.2025

Denumire si adresa client: S.C. APA FILIPEȘTII DE TARG S.R.L.
Str. Republicii nr. 215, Sat Filipeștii De Targ, Comuna Filipeștii De Targ,
Judetul Prahova, 107250

Comanda Dvs. nr. 84 din 28.01.2025, inregistrata la INCD-ECOIND cu nr. 1071/28.01.2025

Data primirii probelor: 10.02.2025 **Perioada executarii incercarilor:** 10.02.2025 – 20.02.2025

Date de identificare a probelor: 240-BIOL- apa potabila – FORAJ 12 – locul prelevării: Localitatea Filipeștii De Targ, Judetul Prahova

Incercari executate: *Legionella spp.*, *Clostridium perfringens*.

Modul de prelevare si conservare a probelor: Proba a fost prelevata de specialistii INCD-ECOIND Bucuresti in recipient steril, in data de 10.02.2025, conform *Raportului de prelevare-conservare nr.27-BIOL/10.02.2025* si receptionata la sediul institutului in aceeasi zi, in vederea efectuării incercarilor bacteriologice, respectandu-se indicatiile normativelor privind prelevarea, conservarea si transportul probelor

Nr crt	Incercare executata	U.M.	Simbol proba / Valori determinate	Valori admise de Ordonanta nr. 7/2023 [**]	Metoda de incercare
			240-BIOL		
1.	<i>Legionella spp.</i> [*]	UFC/L	0	<1000	SR EN ISO 11731:2017
2.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Numar/100mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedura Operationala de Lucru - POL 16N

[**] Ordonanta nr. 7/18.01.2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicata in M.O., Partea I, nr. 63/25.01.2023

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la probele supuse incercării.
Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INCD-ECOIND.

Observatii:

- Incercarile marcate cu [*] NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Executant: Departamentul Control Poluare - Laboratorul Bioteste-Analize Biologice

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luana Florentina Pascu

SEF LABORATOR,
Dr. Biol. Alina Roxana Banciu

Raport de Incercare intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.