

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dâmboviței 57-73, Sect 6, CP 060652

tel: +40 214 100 377 - centrala; +40 214 106 716 - secretariat

fax: +40 214 100 575

email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro

ONRC J1999006851406; C.I.F. RO 3268360

Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filiala Sect. 5

TIMISOARA: Str. Bujorilor 115, CP 300431

tel: +40 256 220 369

fax: +40 356.008 220

email: ecoind.tm@gmail.com

ONRC J35/96/2003

RM. VALCEA: Str. Stirbei

Voda Nr. 182, CP 240588

tel/fax: +40 250 737 543

email: valcea@incdecoind.ro

ONRC J38/1036/2003

CATRE,

5410/11.04.2025

**Nume client: APA FILIPEȘTII DE TARG SRL**

Adresa: Str. Republicii nr. 215 Filipeștii de Targ Judetul Prahova

Cod Fiscal: RO42026545

Telefon: 0711988200; 0344883007

Email: apafilipestiidetarg2020@yahoo.com

S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG S.R.L.

INTRARE / IESIRE

NR. 347

DATA 28.03.2025

In atentaia Doamnei/Domnului Marinica Valentin

Referitor: Comanda nr. 84/28.01.2025

Va transmitem alaturat Rapoartele de incercare nr. 179/1-7-BIOL-27.03.2025, nr. 669/1-7-AINS-10.04.2025, cuprinzand rezultatele analizelor solicitate prin comanda nr. 84/28.01.2025, inregistrata sub nr. INCD-ECOIND 1071/28.01.2025 si factura ECO-33983 / 11 aprilie 2025 in valoare de 36.197,42 lei, a fost incarcata in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura.

Va multumim pentru colaborare.

DIRECTOR GENERAL,

Dr. chim. Luoana Florentina PASCU



DIRECTOR TEHNIC ADMINISTRATIV,

Ion GRAMADA

ȘEF COMP. PLAN TEHNIC,

Ramona Ionela VANGHELE

**RAPORT DE INCERCARE**  
**Nr. 179/6-BIOL din 27.03.2025**

**Denumire si adresa client:** S.C. APA FILIPEȘTII DE TARG S.R.L.

Str. Republicii nr. 215, Sat Filipeștii De Targ, Comuna Filipeștii De Targ,  
Judetul Prahova, 107250

**Comanda Dvs. nr. 84 din 28.01.2025, inregistrata la INC-D-ECOIND cu nr. 1071/28.01.2025**

**Data primirii probelor:** 17.03.2025      **Perioada executarii incercarilor:** 17.03.2025 – 27.03.2025

**Date de identificare a probelor:** 613-BIOL- apa potabila – FORAJ 2 – locul prelevării: Localitatea Filipeștii De Targ, Judetul Prahova

**Incercari executate:** *Legionella spp.*, *Clostridium perfringens*.

**Modul de prelevare si conservare a probelor:** Proba a fost prelevata de INC-D-ECOIND Bucuresti, conform Raportului de prelevare-conservare nr. 62-BIOL/17.03.2025, respectandu-se indicatiile normativelor privind prelevarea, conservarea si transportul probelor.

Nr crt	Incercare executata	U.M.	Simbol proba / Valori determinate	Valori admise de Ordonanta nr. 7/2023 [**]	Metoda de incercare
			613-BIOL		
1.	<i>Legionella spp.</i> [*]	UFC/L	0	<1000	SR EN ISO 11731:2017
2.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Numar/100mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedura Operationala de Lucru - POL 16N

[\*\*] Ordonanta nr. 7/18.01.2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicata in M.O., Partea I, nr. 63/25.01.2023

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la probele supuse incercării.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INC-D-ECOIND.

**Observatii:**

- Incercarile marcate cu [\*] NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

**Executant: Departamentul Control Poluare - Laboratorul Bioteste-Analize Biologice**

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Dr. Chim. Luoana Florentina Pascu**

**SEF LABORATOR,**  
**Dr. Biol. Alina Roxana Banciu**

Raport de Incercare intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Acest Raport va fi insotit de Raportul de Incercare nr. 669/6-AINS/2025, emis de Laboratorul Control Poluare Apa, Sol, Deseuri din Drumul Podu Dambovitei nr. 57-73, Sector 6, Bucuresti avand Certificatul de acreditare LI941 - actualizat in data de 21.12.2023.

**BUCUREȘTI:** Drumul Podu Dambovitei 57-73, Sect 6, CP 060652  
tel: +40 214 100 377 - centrala; +40 214 106 716 - secretariat  
fax: +40 214 100 575  
email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro  
ONRC J1999006851406; C.I.F. RO 3268360  
Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filiala Sect. 5

**TIMISOARA:** Str. Bujorilor 115, CP 300431  
tel: +40 256 220 369  
fax: +40 356.008 220  
email: ecoind.tm@gmail.com  
ONRC J35/96/2003

**RM. VALCEA:** Str. Stirbei  
Voda Nr. 182, CP 240588  
tel/fax: +40 250 737 543  
email: valcea@incdecoind.ro  
ONRC J38/1036/2003

Pagina 1/1  
Exemplar: 1

**RAPORT DE INCERCARE**  
**Nr. 179/7-BIOL din 27.03.2025**

**Denumire si adresa client:** S.C. APA FILIPEȘTII DE TARG S.R.L.

Str. Republicii nr. 215, Sat Filipeștii De Targ, Comuna Filipeștii De Targ,  
Judetul Prahova, 107250

**Comanda Dvs. nr. 84 din 28.01.2025, inregistrata la INCD-ECOIND cu nr. 1071/28.01.2025**

**Data primirii probelor:** 17.03.2025

**Perioada executarii incercarilor:** 17.03.2025 – 27.03.2025

**Date de identificare a probelor:** 614-BIOL- apa potabila – FORAJ 7 – locul prelevării: Localitatea Filipeștii De Targ, Judetul Prahova

**Incercari executate:** *Legionella spp.*, *Clostridium perfringens*.

**Modul de prelevare si conservare a probelor:** Proba a fost prelevata de INCD-ECOIND Bucuresti, conform Raportului de prelevare-conservare nr. 62-BIOL/17.03.2025, respectandu-se indicatiile normativelor privind prelevarea, conservarea si transportul probelor.

Nr crt	Incercare executata	U.M.	Simbol proba / Valori determinate	Valori admise de Ordonanta nr. 7/2023 [**]	Metoda de incercare
			614-BIOL		
1.	<i>Legionella spp.</i> [*]	UFC/L	0	<1000	SR EN ISO 11731:2017
2.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Numar/100mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedura Operationala de Lucru - POL 16N

[\*\*] Ordonanta nr. 7/18.01.2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicata in M.O., Partea I, nr. 63/25.01.2023

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la probele supuse incercării.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INCD-ECOIND.

**Observatii:**

- Incercarile marcate cu [\*] NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

**Executant:** Departamentul Control Poluare - Laboratorul Bioteste-Analize Biologice

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Dr. Chim. Luoana Florentina Pascu**

**SEF LABORATOR,**  
**Dr. Biol. Alina Roxana Banciu**

Raport de Incercare intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Acest Raport va fi insozit de Raportul de Incercare nr. 669/7-AINS/2025, emis de Laboratorul Control Poluare Apa, Sol, Deseuri din Drumul Podu Dambovitei nr. 57-73, Sector 6, Bucuresti avand Certificatul de acreditare LI941 - actualizat in data de 21.12.2023.

**BUCUREȘTI:** Drumul Podu Dambovitei 57-73, Sect 6, CP 060652  
tel: +40 214 100 377 - centrala; +40 214 106 716 - secretariat  
fax: +40 214 100 575  
email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro  
ONRC J1999006851406; C.I.F. RO 3268360  
Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filiala Sect. 5

**TIMISOARA:** Str. Bujorilor 115, CP 300431  
tel: +40 256 220 369  
fax: +40 356.008 220  
email: ecoind.tm@gmail.com  
ONRC J35/96/2003

**RM. VALCEA:** Str. Stirbei  
Voda Nr. 182, CP 240588  
tel/fax: +40 250 737 543  
email: valcea@incdecoind.ro  
ONRC J38/1036/2003

Pagina 1/1  
Exemplar: /

**RAPORT DE INCERCARE**  
**Nr. 179/3-BIOL din 27.03.2025**

**Denumire si adresa client: S.C. APA FILIPEȘTII DE TARG S.R.L.**

Str. Republicii nr. 215, Sat Filipeștii De Targ, Comuna Filipeștii De Targ,  
Judetul Prahova, 107250

**Comanda Dvs. nr. 84 din 28.01.2025, inregistrata la INCD-ECOIND cu nr. 1071/28.01.2025**

**Data primirii probelor: 17.03.2025**      **Perioada executarii incercarilor: 17.03.2025 – 27.03.2025**

**Date de identificare a probelor: 610-BIOL-** apa potabila – FORAJ 8 – locul prelevării: Localitatea Filipeștii De Targ, Judetul Prahova

**Incercari executate: Legionella spp., Clostridium perfringens.**

**Modul de prelevare si conservare a probelor:** Proba a fost prelevata de INCD-ECOIND Bucuresti, conform Raportului de prelevare-conservare nr. 62-BIOL/17.03.2025, respectandu-se indicatiile normativelor privind prelevarea, conservarea si transportul probelor.

Nr crt	Incercare executata	U.M.	Simbol proba / Valori determinate	Valori admise de Ordonanta	Metoda de incercare
			610-BIOL	nr. 7/2023 [**]	
1.	Legionella spp. [*]	UFC/L	0	<1000	SR EN ISO 11731:2017
2.	Clostridium perfringens [*]	Numar/100mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedura Operationala de Lucru - POL 16N

[\*\*] Ordonanta nr. 7/18.01.2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicata in M.O., Partea I, nr. 63/25.01.2023

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la probele supuse incercării.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INCD-ECOIND.

**Observatii:**

- Incercarile marcate cu [\*] NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

**Executant: Departamentul Control Poluare - Laboratorul Bioteste-Analize Biologice**

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Dr. Chim. Luoana Florentina Pascu**

**SEF LABORATOR,**  
**Dr. Biol. Alina Roxana Banciu**



Raport de Incercare intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Acest Raport va fi insoțit de Raportul de Incercare nr. 669/3-AINS/2025, emis de Laboratorul Control Poluare Apa, Sol, Deseuri din Drumul Podu Dambovitei nr. 57-73, Sector 6, Bucuresti avand Certificatul de acreditare LI941 - actualizat in data de 21.12.2023.

**BUCUREȘTI:** Drumul Podu Dambovitei 57-73, Sect 6, CP 060652  
tel: +40 214 100 377 - centrala; +40 214 106 716 - secretariat  
fax: +40 214 100 575  
email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro  
ONRC J1999006851406; C.I.F. RO 3268360  
Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filiala Sect. 5

**TIMISOARA:** Str. Bujoriilor 115, CP 300431  
tel: +40 256 220 369  
fax: +40 356.008 220  
email: ecoind.tm@gmail.com  
ONRC J35/96/2003

**RM. VALCEA:** Str. Stirbei  
Voda Nr. 182, CP 240588  
tel/fax: +40 250 737 543  
email: valcea@incdecoind.ro  
ONRC J38/1036/2003

Pagina 1/1

Exemplar: /

**RAPORT DE INCERCARE**  
**Nr. 179/2-BIOL din 27.03.2025**

**Denumire si adresa client:** S.C. APA FILIPEȘTII DE TARG S.R.L.

Str. Republicii nr. 215, Sat Filipeștii De Targ, Comuna Filipeștii De Targ,  
Judetul Prahova, 107250

**Comanda Dvs. nr. 84 din 28.01.2025, inregistrata la INCD-ECOIND cu nr. 1071/28.01.2025**

**Data primirii probelor:** 17.03.2025      **Perioada executarii incercarilor:** 17.03.2025 – 27.03.2025

**Date de identificare a probelor:** 609-BIOL- apa potabila – FORAJ 9 – locul prelevării: Localitatea Filipeștii De Targ, Judetul Prahova

**Incercari executate:** *Legionella spp.*, *Clostridium perfringens*.

**Modul de prelevare si conservare a probelor:** Proba a fost prelevata de INCD-ECOIND Bucuresti, conform *Raportului de prelevare-conservare nr. 62-BIOL/17.03.2025*, respectandu-se indicatiile normativelor privind prelevarea, conservarea si transportul probelor.

Nr crt	Incercare executata	U.M.	Simbol proba / Valori determinate	Valori admise de Ordonanta	Metoda de incercare
			609-BIOL	nr. 7/2023 [**]	
1.	<i>Legionella spp.</i> [*]	UFC/L	0	<1000	SR EN ISO 11731:2017
2.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Numar/100mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedura Operationala de Lucru - POL 16N

[\*\*] Ordonanta nr. 7/18.01.2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicata in M.O., Partea I, nr. 63/25.01.2023

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la probele supuse incercarii.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INCD-ECOIND.

**Observatii:**

- Incercarile marcate cu [\*] NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

**Executant:** Departamentul Control Poluare - Laboratorul Bioteste-Analize Biologice

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Dr. Chim. Luoana Florentina Pascu**

**SEF LABORATOR,**  
**Dr. Biol. Alina Roxana Banciu**

Raport de Incercare intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Acest Raport va fi insotit de Raportul de Incercare nr. 669/2-AINS/2025, emis de Laboratorul Control Poluare Apa, Sol, Deseuri din Drumul Podu Dambovitei nr. 57-73, Sector 6, Bucuresti avand Certificatul de acreditare LI941 - actualizat in data de 21.12.2023.

Cod PSL-7.8-F1/ Ed3-R1

Sfarsit document

**RAPORT DE INCERCARE**  
**Nr. 179/4-BIOL din 27.03.2025**

**Denumire si adresa client: S.C. APA FILIPESTII DE TARG S.R.L.**

Str. Republicii nr. 215, Sat Filipestii De Targ, Comuna Filipestii De Targ,  
Judetul Prahova, 107250

**Comanda Dvs. nr. 84 din 28.01.2025, inregistrata la INCD-ECOIND cu nr. 1071/28.01.2025**

**Data primirii probelor: 17.03.2025**

**Perioada executarii incercarilor: 17.03.2025 – 27.03.2025**

**Date de identificare a probelor: 611-BIOL-** apa potabila – FORAJ 10 – locul prelevării: Localitatea  
Filipestii De Targ, Judetul Prahova

**Incercari executate: Legionella spp., Clostridium perfringens.**

**Modul de prelevare si conservare a probelor:** Proba a fost prelevata de INCD-ECOIND Bucuresti,  
conform *Raportului de prelevare-conservare nr. 62-BIOL/17.03.2025*, respectandu-se indicatiile  
normativelor privind prelevarea, conservarea si transportul probelor.

Nr crt	Incercare executata	U.M.	Simbol proba / Valori determinate	Valori admise de Ordonanta	Metoda de incercare
			611-BIOL	nr. 7/2023 [**]	
1.	<i>Legionella spp.</i> [*]	UFC/L	0	<1000	SR EN ISO 11731:2017
2.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Numar/100mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedura Operationala de Lucru - POL 16N

[\*\*] Ordonanta nr. 7/18.01.2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicata in M.O., Partea I, nr. 63/25.01.2023

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la probele supuse incercarii.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INCD-ECOIND.

**Observatii:**

- Incercarile marcate cu [\*] NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

**Executant: Departamentul Control Poluare - Laboratorul Bioteste–Analize Biologice**

**DIRECTOR GENERAL**  
**Dr. Chim. Luoana Florentina Pascu**



**SEF LABORATOR,**  
**Dr. Biol. Alina Roxana Banciu**

Raport de Incercare intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Acest Raport va fi insotit de Raportul de Incercare nr. 669/4-AINS/2025, emis de Laboratorul Control Poluare Apa, Sol, Deseuri din Drumul Podu Dambovitei nr. 57-73, Sector 6, Bucuresti avand Certificatul de acreditare LI941 - actualizat in data de 21.12.2023.

**RAPORT DE INCERCARE**  
**Nr. 179/5-BIOL din 27.03.2025**

**Denumire si adresa client:** S.C. APA FILIPESTII DE TARG S.R.L.

Str. Republicii nr. 215, Sat Filipestii De Targ, Comuna Filipestii De Targ,  
Judetul Prahova, 107250

**Comanda Dvs. nr. 84 din 28.01.2025, inregistrata la INCD-ECOIND cu nr. 1071/28.01.2025**

**Data primirii probelor:** 17.03.2025

**Perioada executarii incercarilor:** 17.03.2025 – 27.03.2025

**Date de identificare a probelor:** 612-BIOL- apa potabila – FORAJ 11 – locul prelevarii: Localitatea Filipestii De Targ, Judetul Prahova

**Incercari executate:** *Legionella spp.*, *Clostridium perfringens*.

**Modul de prelevare si conservare a probelor:** Proba a fost prelevata de INCD-ECOIND Bucuresti, conform *Raportului de prelevare-conservare nr. 62-BIOL/17.03.2025*, respectandu-se indicatiile normativelor privind prelevarea, conservarea si transportul probelor.

Nr crt	Incercare executata	U.M.	Simbol proba / Valori determinate	Valori admise de Ordonanta nr. 7/2023 [**]	Metoda de incercare
			612-BIOL		
1.	<i>Legionella spp.</i> [*]	UFC/L	0	<1000	SR EN ISO 11731:2017
2.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Numar/100mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedura Operationala de Lucru - POL 16N

[\*\*] Ordonanta nr. 7/18.01.2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicata in M.O., Partea I, nr. 63/25.01.2023

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la probele supuse incercarii.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INCD-ECOIND.

**Observatii:**

- Incercarile marcate cu [\*] NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

**Executant:** Departamentul Control Poluare - Laboratorul Bioteste-Analize Biologice

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Dr. Chim. Luoana Florentina Pascu**

**SEF LABORATOR,**  
**Dr. Biol. Alina Roxana Banciu**

Raport de Incercare intocmit in exemplare din care exemplarul 1 la client.

Acest Raport va fi insozit de Raportul de Incercare nr. 669/5-AINS/2025, emis de Laboratorul Control Poluare Apa, Sol, Deseuri din Drumul Podu Dambovitei nr. 57-73, Sector 6, Bucuresti avand Certificatul de acreditare LI941 - actualizat in data de 21.12.2023.

**BUCUREȘTI:** Drumul Podu Dambovitei 57-73, Sect 6, CP 060652  
tel: +40 214 100 377 - centrala; +40 214 106 716 - secretariat  
fax: +40 214 100 575  
email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro  
ONRC J1999006851406; C.I.F. RO 3268360  
Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filiala Sect. 5

**TIMISOARA:** Str. Bujorilor 115, CP 300431  
tel: +40 256 220 369  
fax: +40 356.008 220  
email: ecoind.tm@gmail.com  
ONRC J35/96/2003

**RM. VALCEA:** Str. Stirbei  
Voda Nr. 182, CP 240588  
tel/fax: +40 250 737 543  
email: valcea@incdecoind.ro  
ONRC J38/1036/2003

Pagina 1/1  
Exemplar: 1

**RAPORT DE INCERCARE**  
**Nr. 179/1-BIOL din 27.03.2025**

**Denumire si adresa client:** S.C. APA FILIPEȘTII DE TARG S.R.L.  
Str. Republicii nr. 215, Sat Filipeștii De Targ, Comuna Filipeștii De Targ,  
Judetul Prahova, 107250

**Comanda Dvs. nr. 84 din 28.01.2025, inregistrata la INCD-ECOIND cu nr. 1071/28.01.2025**

**Data primirii probelor:** 17.03.2025      **Perioada executarii incercarilor:** 17.03.2025 – 27.03.2025

**Date de identificare a probelor:** 608-BIOL- apa potabila – FORAJ 12 – locul prelevării: Localitatea Filipeștii De Targ, Judetul Prahova

**Incercari executate:** *Legionella spp.*, *Clostridium perfringens*.

**Modul de prelevare si conservare a probelor:** Proba a fost prelevata de INCD-ECOIND Bucuresti, conform *Raportului de prelevare-conservare nr. 62-BIOL/17.03.2025*, respectandu-se indicatiile normativelor privind prelevarea, conservarea si transportul probelor.

Nr crt	Incercare executata	U.M.	Simbol proba / Valori determinate	Valori admise de Ordonanta nr. 7/2023 [**]	Metoda de incercare
			608-BIOL		
1.	<i>Legionella spp.</i> [*]	UFC/L	0	<1000	SR EN ISO 11731:2017
2.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Numar/100mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedura Operationala de Lucru - POL 16N

[\*\*] Ordonanta nr. 7/18.01.2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicata in M.O., Partea I, nr. 63/25.01.2023

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la probele supuse incercarii.  
Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INCD-ECOIND.

**Observatii:**

- Incercarile marcate cu [\*] NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

**Executant:** Departamentul Control Poluare - Laboratorul Bioteste-Analize Biologice

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Dr. Chim. Luoana Florentina Pascu**

**SEF LABORATOR,**  
**Dr. Biol. Alina Roxana Banciu**



Raport de Incercare intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.  
Acest Raport va fi insotit de Raportul de Incercare nr. 669/1-AINS/2025, emis de Laboratorul Control Poluare Apa, Sol, Deseuri din Drumul Podu Dambovitei nr. 57-73, Sector 6, Bucuresti avand Certificatul de acreditare LI941 - actualizat in data de 21.12.2023.